

V rámci zpracování Provozního řádu pro zásobování pitnou vodou Veřejného vodovodu Hostašovice, který byl schválen rozhodnutím Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č.j. KHSMS/273521/2022/NJ/HOK ze dne 14.10.2022, bylo zpracováno posouzení rizik, kde nebylo zjištěno nepřijatelné riziko.

Dezinfekce vody

Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které neohrožují veřejné zdraví. Z důvodu zajištění mikrobiologické kvality pitné vody je prováděna dezinfekce chlornanem sodným. Při dávkování chlornanu sodného musí být dodržena mezní hodnota volného chloru ve vodě u spotřebitele 0,3 mg/l.

Dezinfekce vody ve vodojemu 30 m³ a 2 x 50 m³ „U Hrázky“

Chlornan sodný je dávkován pomocí automatického dávkovacího čerpadla, které zajišťuje plynulé dávkování chemikálie do vody v akumulaci. Dávkování chlornanu řídí vodoměr v místě přítoku do vodojemů. Chlornan sodný je dávkován ze zásobního barelu o objemu 50 l.

Dezinfekce vody ve vodojemu 70 m³ „Jalovčí“

Chlornan sodný je dávkován pomocí automatického dávkovacího čerpadla, který zajišťuje plynulé dávkování chemikálie do vody. Dávkování chlornanu řídí vodoměr v místě odtoku z vodojemu. Chlornan sodný je dávkován ze zásobního barelu o objemu 50 l.